

GEFÄHRLICHE GÜTER

BAUGESUCH-NR.: _____

Ergebnis der Kontrolle: BESTANDEN NICHT BESTANDEN

TANKANLAGE FÜR DIE BAUSTELLE

JA NEIN

Ist ein Tank vorhanden?

JA NEIN

Ist der Tankstandort sinnvoll gewählt?

JA NEIN

Ist eine Wanne für den vollen Tankinhalt vorhanden und vor Regenwasser geschützt?

JA NEIN

Sind Tank und Wanne visuell in Ordnung (Prüfung innerhalb 5 Jahre)?

JA NEIN

Sind allfällige Rohrleitungen und Pumpen sicher verlegt und abgesichert? (Schutz vor: stolpern, überfahren, beschädigen, ausreissen - Saugbetrieb, Nachlaufventil, Schlauch in Wanne)

GEBINDELAGER / WASSERGEFÄHRDENDE STOFFE

JA NEIN

Sind Gebindelager für Öl, Benzin, Diesel, Chemikalien oder weitere wassergefährdende Stoffe vorhanden?

JA NEIN

Kann die Wanne mindestens 100% des grössten Behälters auffangen und ist sie vor Niederschlag geschützt?

JA NEIN

Sind die Gebinde und Wannen visuell in Ordnung, sinnvoll platziert und vor Zugriff durch Unbefugte geschützt?

ÖLBINDEMITTEL

JA NEIN

Ist Ölbindemittel auf der Baustelle vorhanden, der Standort bekannt und für alle zugänglich?